



e-mail: promi@eap.gr
Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18
26335, Πάτρα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για τον αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 344292, στο «Παράρτημα II-Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακες συμμόρφωσης» της Διακήρυξης 1/2024 για την Προμήθεια Πρότυπου Πιλοτικού Θερμοκηπίου:

Η προδιαγραφή με α/α 1 του Πίνακα 1 ορίζει: «Μεταλλικός σκελετός και εγκατάσταση (πλήρης συναρμολόγηση) θερμοκηπίου συνολικής έκτασης 480 m² με διαστάσεις 25 m (μήκος) x 9,6 m (πλάτος) x 2 μονάδες με διάμικτες χώρισμα μεταξύ των δύο μονάδων προκειμένου να δημιουργούνται δύο ανεξάρτητοι χώροι διαστάσεων 9,6 X 25 ο καθένας.»

Η προδιαγραφή με α/α 3 του Πίνακα 1 ορίζει: «Πλάτος παραθύρου οροφής 3,5 m και μήκους 25m».

Η προδιαγραφή με α/α 7 του Πίνακα 1 ορίζει: «Το θερμοκήπιο θα έχει ύψος υδρορροής τουλάχιστον 5 m.»

Η προδιαγραφή με α/α 8 του Πίνακα 1 ορίζει: «Το θερμοκήπιο θα πρέπει να έχει «έγκριση τύπου» και να πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές στατικότητας.»

Αν και οι προδιαγραφές-απαιτήσεις της διακήρυξης 1/2024 είναι υποχρεωτικές, σε κάθε περίπτωση, τυχόν απόκλιση από αυτές θα εξεταστεί/αξιολογηθεί από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη της.

Το είδος του γηπέδου στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του θερμοκηπίου είναι επιπεδοποιημένο έδαφος καθαρό από φυτοκάλυψη. Η θεμελίωση του μεταλλικού σκελετού βαραίνει τον ανάδοχο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ. 1/2024 Διακήρυξης.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΑΠ,

Αν. Καθ. Λεωνίδας Δουκάκης